

空調メンテナンス報告書

NO. _____

電気工事業・管工事業 国土交通大臣許可(般-25)第24992号

(株) 中部エアークリーナー□本社 0563-35-3666 □浜松 053-445-3326
0563-35-3660 053-445-3376□名古屋 052-771-1106
052-771-1126

様

作業日 年 月 日 時 分 ~ 年 月 日 時 分

□KY実施 □作業後4S □メンテナンス □修理 □エアコン □納品 □その他

エアコン	設置場所・機種	台数	作業内容		状況
			フィルター洗浄		有・無
			内外機熱交汚れ		A・B・C
			吸込み・吹出し口汚れ		A・B・C
			ベルトゆるみ		有・無
			グリスアップ		有・無
			ファンモーター異音		有・無・ロック

簡易点検表	1. 室外機の異常振動・異常運転音状況	有・無	4. 室内機内の熱交換器の霜付きの有無	有・無
	2. 室外機及び周辺の油のにじみ	有・無	5. (店舗用パッケージエアコン) 熱交換器の霜付き、油のにじみなど	有・無
	3. 室外機のキズの有無、熱交換器の腐食、錆、傷など	有・無	備考	

修理	設置場所・機種		状況	エラーコード		
				作動無し・温調無し		
	測	高圧圧力	Mpa	低圧圧力	Mpa	
		電圧	R-S	S-T	R-T	
	定	総合電流	R	S	T	
吸込み温度		℃		吹出し温度	℃	
	冷媒	Kg				

空気清浄機メンテナンス	機種場所	台	機種場所	台	機種場所	台	機種場所	台
	点検内容	状況	措置	状況	措置	状況	措置	措置
	集塵セルの汚れ	A・B・C	洗浄・交換	A・B・C	洗浄・交換	A・B・C	洗浄・交換	洗浄・交換
	プレフィルターの汚れ	A・B・C	洗浄・交換	A・B・C	洗浄・交換	A・B・C	洗浄・交換	洗浄・交換
	活性炭フィルター	A・B・C	清掃・交換	A・B・C	清掃・交換	A・B・C	清掃・交換	清掃・交換
	内外部の汚れ	有・無	清掃・分解清掃	有・無	清掃・分解清掃	有・無	清掃・分解清掃	清掃・分解清掃
	アーク放電音	有・無	修理・交換	有・無	修理・交換	有・無	修理・交換	修理・交換
	コレクター部の絶縁	良・不良	修理・交換	良・不良	修理・交換	良・不良	修理・交換	修理・交換
	高圧トランスの電圧	I Kw良・不良 C Kw良・不良	修理・交換	I Kw良・不良 C Kw良・不良	修理・交換	I Kw良・不良 C Kw良・不良	修理・交換	修理・交換
	吸込み・吹出し口の汚れ	A・B・C	洗浄・清掃	A・B・C	洗浄・清掃	A・B・C	洗浄・清掃	洗浄・清掃

作業後汚れチェック □換気口 □床 □壁

備考

- A 汚れが多い.....もう少しメンテナンスサイクルを早めた方が良い
B 普通.....このままのメンテナンスサイクルで良い
C 汚れが少ない.....もう少しメンテナンスサイクルを遅くしたほうが良い

受領印		点検者	
-----	--	-----	--